

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - Основен ремонт на ОВ и ВиК инсталация на Детска ясла 6 Надежда гр. Казанлък Етап 1 и 2

И.Н.: 101696766

Приложени файлове:

- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- УКАЗАНИЯ.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T421236-Експорт-20240822.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Инвестиционен проект.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- разяснение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	22.08.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	02.09.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Прогнозна стойност	269 333,33 BGN	Прогнозна стойност EUR	137 703,02 EUR

Описание Предмет на възлагане на настоящата поръчка е изпълнение на СМР за основен ремонт на ОВ и ВиК инсталация на Детска ясла № 6 Надежда , гр. Казанлък, включващ: подмяна на тръбна разводка и радиатори на отоплителната инсталация подмяна на тръби за водопровод и канализация. Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: Демонтажни работи; Доставка на необходимото оборудване; Инсталационни работи; Строително-монтажни работи; Други довършителни работи; Извършване на контролни замервания и изпитвания, съгласно нормативната уредба; Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички необходими документи по дейността; Извозване на отпадъци и почистване на терена; Гаранционна отговорност на изпълнените СМР Застроена площ ЗП 905,00 кв. м. РЗП 1 511,00 кв. м. Сградата на Детска ясла № 6 Надежда , гр. Казанлък се намира в имот с идентификатор 35167.501.105 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ I, кв. 31 по плана на гр. Казанлък. Строежът е четвърта категория, съгласно издадено разрешение за строеж № 121 от 15.06.2023 г. от Главния архитект на Община Казанлък. Избраният изпълнител ще извърши всички предвидени в техническия проект по Етап 1 и 2 СМР, дори и да не са детайлно описани в КС-то. Най-общо за изпълнение са предвидени: Част Отопление и вентилация - Подмяна на колекторни разпределители, спирателна и предпазна арматура. - Монтиране на уреди за отопление - панелни и алуминиеви радиатори. - Изпълнение на двутръбна разпределителна мрежа на отоплителната система. - Монтаж на разпределителен и събирателен колектор. - Монтаж на спирателни кранове с изпускатели на разклоненията на отоплителната система. - Монтаж на щрангрегулиращи вентили на отоплителната инсталация. - Монтаж на затворен мембранен разширителен съд. - и други, съгласно инвестиционния проект. Част Водопровод и канализация - Демонтаж и монтаж на тръби за водопровод, смесителни батерии и бойлери. - Подмяна на хоризонтални и вертикални водопроводни тръби, включително съединителни части на водопроводни инсталации. - Демонтаж и монтаж на тръби за канализация, кухненски и тоалетен умивалник, изливна мивка и др. - и други, съгласно инвестиционния проект. Ангажимент на избрания изпълнител включва възстановяване на всички компрометирани, участъци (стените, подовете, тавани), вследствие изпълнение на СМР - мазилки, настилки и нарушени финишни детайли.
