

ПРОМЯНА - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС КАРАДЖА ДЕРЕ ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН

И.Н.: 104405038

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	21.10.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45231000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА БОРИНО	Прогнозна стойност	690 000 BGN
Прогнозна стойност EUR	352 977,29 EUR		

Описание Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС КАРАДЖА ДЕРЕ ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН . В изпълнение на дейностите по поръчката следва да се изпълни реконструкция на напорен водопровод от ПС Караджа дере до ОШ1 от външния водопровод за с. Борино, община Борино, област Смолян. Приблизителната дължина на подлежащия на реконструкция водопровод е около 1 623 м. Проектното решение предвижда изграждане на външен водопровод от предвидените тръби, положени в готов изкоп върху пясъчна основа от ПС Караджа дере до ОШ11. Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби (610м PE100 тр Ф200, PN20; 633м PE100 тр., Ф200, PN16; 380м PE100 тр., Ф200, PN10), положени в готов изкоп върху пясъчна основа. Предвидени са и шахта за отток, шахта с напорен въздушник и два броя шахти с възвратни клапи Ф200.